

**מפרט מס' 60 - חדר בטחון לאחסון סמים מסוכנים**

**1. מבנה**

הקירות, התיקרה והרצפה יוצקו מבטון מזוין ב/200 בעובי מינימלי של 20 ס"מ.

**2. מפרט לדלת הראשית של חדר הבטחון**

א. דלת לחדר בטחון תורכב ממשטח חיצוני הבנוי משני לוחות פלדה בעובי של 12 מ"מ כל אחד מחוברות ביניהן (סה"כ 24 מ"מ) המשטח יולחם על מסגרת ברזל מרובע 4x4 ס"מ.

ב. משקוף הדלת יהיה עשוי מברזל בעובי 5 מ"מ במשקוף יהיו חורים להחדרת הבריחים ממדיו יתאימו לעובי הקירות. המשקוף יחובר לקונסטרוקציה הברזל של הקירות ב-10 עוגנים בקוטר 12 מ"מ שיותקנו במזוזה ובמשקוף במרחקים שווים.

ג. נעילת הדלת:

(1) יותקנו 8 בריחים בקוטר 30 מ"מ; - 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד הנגדי, הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם.

(2) הידית החיצונית בדלת תפעיל 4 הבריחים הניידים בגוף הדלת.

(3) הבריחים ינעלו על ידי מנעול מסוג "קרומר" כפול שניים ומנעול צרופין (קומבינציה).

(4) הבריחים והמנעולים יותקנו בחלל הדלת.

(5) משטח פנימי שיכסה את מערכת הבריחים וחלל הדלת יהיה מפח בעובי 3 מ"מ ויחובר למסגרת הברזל בברגים.

(6) הדלת תיפתח כלפי חוץ ולא כלפי פנים.

(7) הצירים יהיו מאסיביים בקוטר של 50 מ"מ לפחות, מולחמים היטב למשקוף ולדלת ומתאימים לשאת את משקל הדלת.

(8) **מדרגה למניעת דחיפת הדלת** - במשקוף הדלת מבפנים תותקן מדרגה מברזל מרובע בעובי 15 מ"מ שירותך לאורך המשקוף מסביב. המדרגה מונעת דחיפת הדלת וחדירת אש פנימה.

**3. פתחי איורור (רק במקומות בהם נדרש פתח לאיורור התרופות).**

**א. פתח למיזוג אויר**

(1) גובה התעלה לפתח זה לא יעלה על 10 ס"מ.

(2) הפתח יהיה מוגן ע"י סורגי ברזל בקוטר 15 מ"מ ורשת אקספנדיד מטל בעלת פרופילים של 6 מ"מ כדי למנוע החדרת חפצים שונים לחדר הבטחון.

ב. מזגני אויר - מזגני אויר יותקנו כך שלא יהיו קבועים על גבי קיר החדר אלא יהיו "מפוצלים".

תאריך \_\_\_\_\_ פרטי המקבל \_\_\_\_\_

שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_